水質検査結果書

住　　所　鹿児島県指宿市十町２４２４番地

依 頼 者　指宿市水道事業
　　指宿市長　打越　明司 様

鹿県薬試　第 11250038700 号
発 行 日　令和7年7月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　赤田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和7年7月8日　11時00分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 指宿市上水道事業　鰻取水場　小雁渡浄水場系 (採水地点) 山川庁舎内
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質管理目標設定項目 (農薬以外)
採水者	(氏　名) 諸留　健　(所　属) 工務係
採水時	(気　温) 25.8 ℃　(水　温) 28.7 ℃　(残留塩素) 0.17mg/L

No.	検査項目名	検査結果	目標値
1	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
	－以下余白－		

備　考	
検査期日	令和7年7月8日　～　令和7年7月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県指宿市十町２４２４番地

依 頼 者　指宿市水道事業
　　指宿市長　打越　明司 様

鹿県薬試　第 11250038710 号
発 行 日　令和7年7月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番14号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和7年7月8日　10時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 指宿市上水道事業　東之浜水源地　鎌ヶ迫配水池系 (採水地点) 西大山駅
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質管理目標設定項目 (農薬以外)
採水者	(氏　名) 諸留　健　(所　属) 工務係
採水時	(気　温) 33.8 ℃　(水　温) 25.3 ℃　(残留塩素) 0.12mg/L

No.	検査項目名	検査結果	目標値
1	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
	－以下余白－		

備考	
検査期日	令和7年7月8日　～　令和7年7月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子