PFOS及びPFOA 検査結果

検査項目	検査結果						目標値（暫定）	単位
	指宿地域		山川地域		開聞地域			
	池田水源地系	新永吉取水場系	東之浜水源地系	小雁渡浄水場系	岡元平水源地系	京田水源地系		
PFOS及びPFOA	令和4年3月16日 0.000005未満	令和4年3月16日 0.000005未満	令和5年1月10日 0.000005未満	令和5年1月10日 0.000005未満	令和6年1月9日 0.000005未満	令和6年1月9日 0.000005未満	0.00005mg/L以下	mg/L

検査機関（公社）鹿児島県薬剤師会