

指宿市民会館整備基本設計業務に係る公募型プロポーザル(再募集)二次審査に関する質疑・回答書

番号	質疑事項	回答
1	<p>基本計画のうち、「4-1 基本性能の整理」において、レストラン、カフェが必要とされ、「なのはな館の利活用を検討します」とありますが、募集要項「なのはな館施設を利用できる諸室」を示す別紙2では、既存施設のレストラン、カフェテラス部分は利用可能な諸室に入っておりませんが、既存施設のレストラン、カフェテラス室（現 健康・協働まちづくり推進課利用室）において、当該用途利用の検討は可能でしょうか。</p> <p>さらに、基本計画「3 施設規模や機能の検討」における各諸室の想定床面積表では、当該機能が見当たりません。（なのはな館の利用を想定した赤字の諸室にも入っておりませんが、本募集においてレストラン、カフェ機能は必要諸室に含まれるのでしょうか。</p>	<p>なのはな館の旧レストラン、カフェテラス部分を本募集においてレストラン・カフェテラスとして活用する提案は可能であるが、基本設計において、その提案の採択を保証するものではない。</p> <p>本募集においてレストラン、カフェ機能は必要諸室に含まれない。</p>
2	<p>11項 防災計画 本計画におきまして防災計画を考える際、市全体における、広域の中での新市民会館あるいはなのはな館の避難施設としての位置付けが明確になる必要があります。避難施設として外部から避難民を受け入れる前提がありますでしょうか。その場合の人数想定をご教示ください。</p>	<p>なのはな館は、今後避難所として活用する前提である。 収容人数については、未定である。</p>
3	<p>本計画におきまして、なのはな館と市民会館の連携は大変重要であると認識しております。設備システムの運用管理上も連携・統合が不可欠と思われませんが、既存のなのはな館の下記に記した設備システムの概要、運転状況をご教示頂けますでしょうか。</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電気設備概要 <ul style="list-style-type: none"> ・受電方式（回線数、受電電圧等） ・変電設備（トランス容量・台数） ・契約電力（kW） ・非常用発電機（発電機種類、容量、燃料貯蔵量等） ・その他特徴的な電気設備 2. 衛生設備概要 <ul style="list-style-type: none"> ・給水方式（引込管口径、受水槽容量、中水の有無等） ・給湯方式（熱源種類・容量、貯湯槽容量等） ・排水方式（合流・分流の別等） ・ガス設備（ガス種別、引込口径、ガスメーター数等） ・消火設備（種類等） ・その他特徴的な衛生設備 3. 空調設備概要 <ul style="list-style-type: none"> ・空調方式（室ごとに違うのであればその区別も含めて） ・空調熱源（種類、容量等） ・空調機、ファンコイル台数 ・オイル貯蔵設備（容量） ・現在の稼動状況 4. 最新の電気需要実績（各月またはより細かく） 5. 最新の給水需要実績（各月またはより細かく） 	<p>契約締結後に、詳細については提示する。</p>